

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому р-ну

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул.Обороны,2т.5-15-39ogps6gpn@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания №179/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

краевому государственному бюджетному образовательному учреждению среднего

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Минусинский

сельскохозяйственный колледж»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Д.А. Перепелкина от 02 июля 2014 г. № 179 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 01 ” августа 20 14 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 04 ” августа 20 14 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 05 ” августа 20 14 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 05 ” августа 20 14 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Сосиной Олесей Игоревной территории, зданий и помещений, документов краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Минусинский сельскохозяйственный колледж» (Минусинский сельскохозяйственный колледж), расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, д. 62/2, совместно с заместителем директора по АХЧ Филатовым Ю.В., инженером по ОТ и ПБ Черных Н.П.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
179/1/1	В здании Минусинского сельскохозяйственного колледжа средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны	часть 7 статьи 83 (123-ФЗ.) Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения	31.03.2015 г.

		пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	,
--	--	--	---

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (№ 123-ФЗ)
---	---

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Сосина О.И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«05» августа 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

директор Минусинского сельскохозяйственного колледжа Афанасьев С.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«05» августа 2014 г.



(подпись)

(подпись)